



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: 344003 г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос 11,
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 50/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 27**

Во исполнение распоряжения Заместителя Главного государственного инспектора города Новочеркаска по пожарному надзору от «20» февраля 2019 года № 50, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «26» февраля 2019 г. по «20» марта 2019 г., проведена плановая выездная проверка Рубашкиным Константином Игоревичем – старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27, расположенных по адресу: 346427, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Солнечная, 3А совместно с заведующим МБДОУ детский сад № 27 – Скларовой Валентиной Даниловной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует подтверждение кабельных линий систем обнаружения пожара (АУПС), на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течении	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ч. 2, ст. 82, ст. 84 п. 7; СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты.	06.04.2020	

	времени, необходимого для выполнения предназначенных функций	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 3.4; СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.15.3		
2.	Отсутствует подтверждение кабельных линий систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (СОУЭ) на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения предназначенных функций	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ч. 2, ст. 82, ст. 84 п. 7; СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 3.4; СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.15.3	06.04.2020	
3.	Ширина лестничного марша не соответствует установленным требованиям	(ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.4.1; СНиП 21-01-97* п. 6.29)	06.04.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного


жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР по г. Новочеркаску
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
К.И. Рубашкин
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



«20» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий МБДОУ детский сад № 27
Склярова Валентина Даниловна

(должность, фамилия, инициалы)

«20» марта 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору